



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Сахалинской области**  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02,  
факс 72-63-85. E-mail: sah-cuks@mail.ru. Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел.: 497-059, факс: 72-39-47; E-mail: undpr65@mail.ru

**Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Долинского района**  
694051, г. Долинск, ул. Хабаровская, 18, тел./факс 2-77-01, e-mail: dolinsk\_nadzor@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Долинск,  
ул. Хабаровская, 18  
(место составления акта)

« 07 » октября 20 22 г.  
(дата составления акта)

15 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ  
органа государственного контроля (надзора)**

На основании пп. «а» п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при представлении контролируемым лицом документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

В ходе оценки по исполнению ранее выданного территориальным отделением надзорной деятельности и профилактической работы Долинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области (далее - ТО НД и ПР Долинского района) предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 08.11.2021 № 34 (далее — предписание от 08.11.2021 № 34), выданного Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад «Родничок» с. Быков (далее – МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Быков), расположенного по адресу: 694062 РФ, Сахалинская область, Долинский район, с. Быков, ул. Горняцкая, 16 Б, установлено:

в соответствии с предписанием от 08.11.2021 № 34, МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Быков, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Устранить, на объекте защиты, в помещении электрощитовой, расположенной на первом этаже здания, размещение огнетушителей с нарушением требуемых норм.
2. Устранить, на объекте защиты, в помещении пищеблока, расположенной на первом этаже здания, размещение огнетушителей с нарушением требуемых норм.
3. Обеспечить проведение работ по заделке не горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, в складском помещении пищеблока, расположенного на первом этаже здания.



4. Обеспечить групповые ячейки №6, №7, расположенные на первом этаже здания разделительными ограждающими конструкциями пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

5. Обеспечить подвальное помещение ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

06.10.2022 МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Быков в адрес ТО НД и ПР Долинского района направлены документы об исполнении предписания от 08.11.2021 № 34, а именно:

- письмо МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Быков от 28.07.2022 № 129 «Об исполнении предписания»;

- фото фиксация об устранении нарушений (приложение №1. фото №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

При оценке исполнения предписания от 08.11.2021 № 34, на основании полученных документов и имеющейся в распоряжении ТО НД и ПР Долинского района информации, возможно сделать вывод об исполнении предписания от 08.11.2021 № 34.

На основании вышеизложенного, фактов невыполнения предписания от 08.11.2021 № 34, **не выявлено.**

Государственный инспектор ТО НДиПР Долинского района  
УНДПР ГУ МЧС России по Сахалинской области  
лейтенант внутренней службы



И.В. Макаркина

С актом ознакомлен(а), копию акта получил(а):

*Заведующий Мамалева Зор Алла*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“04” 10 2022 г.

*Алла*  
(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 470284502993850526834363731464982250166990055017

Владелец Маламура Зинаида Федоровна

Действителен с 06.01.2024 по 05.01.2025